Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Iłży
27-100 Iłża, ul. M. Jakubowskiego 12
NIP 796-007-83-70

Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Iłży o jakości wody – w II kwartale 2020 roku

Parametry jakości wody	Jednostka	Wyznaczone na sieci punkty zgodności				*Najwyższa wartość dopuszczalna
		SUW Iłża	SUW Jasieniec	SUW Seredzice	Hydrofornia Kotlarka	
Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne						
Barwa	-	< 5[1)] akceptowalna	< 5[1)] akceptowalna	-	-	2)
Zapach	-	akceptowalna	akceptowalna	-	-	2)
Smak	-	akceptowalna	akceptowalna	-	-	2)
Chlor wolny	mg/l	**< 0,05**	**< 0,05**	-	-	0,3[3)]
Mętność	FNU**	**0,24**	**< 0,1**	-	-	1
Odczyn	pH	**7,4**	**7,5**	-	-	6,5-9,5
Jon amonowy	mg/l	**< 0,1**	**< 0,14**	-	-	0,50
Żelazo	µg/l	**< 60**	**< 80**	-	-	200
Twardość ogólna	mg/l$CaCO_3$	**240**	**213**	-	-	60 - 500
Przewodność w 25°C	µS/cm	**499**	**420**	-	-	2500
Parametry mikrobiologiczne						
Bakterie grupy Coli	Jtk/100 ml	0	0	-	-	0
Escherichia Coli	Jtk/100 ml	0	0	-	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/1ml wody	Jtk/1 ml	3	2	-	-	Bez nieprawidłowych zmian
Enterokoki	Jtk/100 ml	0	0	-	-	0

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r . w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r . , poz. 2294)

**1FNU = 1NTU

[1)]poniżej zakresu roboczego

[2)]akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

[3)]w punkcie czerpalnym u konsumenta

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Iłży
mgr inż. Maria Kruk